

Malling Vandværk

Bygvænget 5
8340 Malling

Att.: Anders Kaa

Registrernr.: 569145
Kundenr.: 617108
Ordrenr.: 817108
Prøvenr.: 56914501

Modt. dato: 2007.01.25

Sidenr.: 2 af 2

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Malling Vandværk
Bygvænget 5, 8340 Malling
Prøvested.....: **Malling Vandværk Vandværket** - V20002900/4751002900
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet kontrol
Prøveudtagning...: 2007.01.25 kl. 13:20
Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (KSO)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2007.01.25 - 2007.02.06

Prøvenr.:	56914501			
Prøve ID:		**Grænseværdier		RSD
Prøvemærke:	Fra vandværk	Vejl.	Max.	Metoder
				(%)

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Prøvens smag	normal	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	7.9 gr. C	DS2250

Analysekommentarer:

Indholdet af jern og turbiditet overholder ikke kvalitetskravene til drikkevand.

Kopi af rapporten er sendt til:

- Århus Kommune, Natur og Miljø, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

**) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
: ingen af parametrene er påvist.

Linda Dueholm Pedersen
Kontaktperson

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

06. februar 2007

Linda Dueholm Pedersen
Linda Dueholm Pedersen
Kvalitetssikring