

I/S Malling Vandværk  
v/ Anders Kaa  
Bygvænget 5  
8340 Malling

Prøve fra sted nr. 9474  
8340 I/S Malling Vandværk  
751 Aarhus kommune  
ID-nr. 0 80618 0

Udtaget Teglvangen 2 fra hane i bryggers.

Prøven udtaget af:  
AnalyTech Miljølaboratorium A/S  
Bøgildsmindevej 21  
9400 Nørresundby

Rekvirent:  
I/S Malling Vandværk  
v/ Anders Kaa  
Bygvænget 5  
8340 Malling  
*Sendt som e-mail og brev*

Analyseattest også sendt til:

LAB nr. 10-01042 Min og max ifølge Miljøstyrelsen nr. 1449 d. 2007.12.11

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udf.	D.L.	Metode/Reference	+/-
Udseende.	Klar	-	-	-	-	*ORGANOLEPTISK	-
Lugt drikkevand	Ingen	-	3	-	-	*Organoleptisk	-
Smag	Ingen	-	3	-	-	*Organoleptisk	-
Temperatur.	°C 4.6	-	-	-	0.1	TERMOMETER	0.5 %
pH	7.45	7	8.5	-	0.05	M-0010 DS 287	1.0 %
Ledningsevne	mS/m 67.0	30	-	-	1	M-0009 DS 288	2.0 %
Jern.	mg/L 0.019	-	0.2	-	0.002	M-0071 DS 259/ICP	2.2 %
Ilt	mg/L 9.3	5	-	-	0.1	M-0064 DS/EN 25814	5.0 %
Colif. bakt.	/100mL under 1	-	under 1	-	1	Colilert	Ig0.3
Fækale coli	/100mL under 1	-	under 1	-	1	Colilert	Ig0.3
Kimtal 22°C	/mL under 1	-	200	-	1	M-0031 DS/EN ISO6222	Ig0.3
PAKKE TYPE 16	-	-	-	-	-	-	-
Prøvetagning dv.	-	-	-	-	-	-	-
Drikkev. udtaget af	CA	-	-	-	-	M-0061 DS 2250	-

Intern kode (! 44.00 0.00-0.00

Udtaget d. 28.01.2010 kl. 14:15  
Modtaget d. 28.01.2010  
Færdiganalyseret d. 10.02.2010

Nørresundby d. 10.02.2010

\*) : Ikke akkrediteret.

Der er IKKE fundet resultater udenfor de anførte min og max kravværdier.

  
Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Side 1 af 1